

Република Србија  
ОШ „Емилија Остојић“ Пожега  
Број: 728/2019  
Датум: 03.10.2019.године  
П О Ж Е Г А

**ПРЕДМЕТ:** Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације Набавка гасног генератора топлоте, унутрашње гасне инсталације и топловод бр. 1.1.5/2019

## ПИТАЊА

**ПИТАЊЕ 1:** У јавној набавци број 1.1.5/2019 потребно је појаснити неке ставке

Електро радови

б.2. Испорука и уградња РО-циркулационих пумпи за уградњу на зид изграђеног у заштити ИП-54 у свему према графичкој документацији (цртеж број 3)

**Питање:** Доставите цртеж број 3 или дајте спецификацију елемената који су у орману.

**Одговор:** у прилогу је цртеж број 3.



**Питање број 2:**

Грађевински радови

2. Бетонски и АБ радови

Под тачком 2

Набавка материјала и бетонирање АБ подне плоче на тлу  $d=15\text{cm}$  арматура Q-257 бетон МБ 30 у цену не улази потребна арматура. Обрачунато по  $\text{m}^2$  уграђеног бетона. $\text{m}^2$

**ПИТАЊЕ:**

**Колико је потребно  $\text{m}^2$  поменутог бетона, није уписана количина. Или не треба да се бетонира.**

**Одговор на питање број 2:**

Површина бетонске плоче позиција 2 у оквиру подналова 2 Бетонски и АБ радови је **16,5 $\text{m}^2$** .

У овом делу биће извршена измена конкурсне документације.

**Комисија за јн 1.1.5/2019**